Блок БУОК (БУОК-1 или БУОК-4), предназначенный для работы с электромеханическими приводами с возвратной пружиной, в дежурном режиме коммутирует цепь питания клапана, а при поступлении команды "Пожар" блок БУОК разрывает ее (отключает питающее напряжение).

Заслонка клапана, оснащенного электромеханическим приводом с возвратной пружиной, взводится и удерживается в дежурном (исходном) положении постоянно работающим электродвигателем привода. При отключении питающего напряжения возвратная пружина переводит заслонку клапана в рабочее (защитное) положение.

БЛОКИ БУОК-1 И БУОК-4 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

БУОК-1 СВТ667.11-111
БУОК-1 СВТ667.11-112
БУОК-1 СВТ667.11-122
БУОК-1 СВТ667.11-211
БУОК-1 СВТ667.11-212
БУОК-1 СВТ667.11-221
БУОК-1 СВТ667.11-222
БУОК-1 СВТ667.11-312
БУОК-1 СВТ667.11-322
БУОК-1 СВТ667.11.121
БУОК-1 СВТ667.11.311
БУОК-1 СВТ667.11.321
БУОК-4 СВТ1163.41.210
БУОК-4 СВТ1163.41.310

БУОК-1 И БУОК-4 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

МОДИФИКАЦИЯ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КЛАПАНОВ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРИВОДА	КОМАНДНЫЙ СИГНАЛ	ТИП КОРПУСА
БУОК-1 СВТ667.11.111 (СВТ667.21.111)	1	24 VAC	24 VDC	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

БУОК-1 СВТ667.11.211 (СВТ667.21.211)		220 VAC		
БУОК-1 СВТ667.11.311 (СВТ667.21.311)		24 VAC		
БУОК-1 СВТ667.11.221 (СВТ667.21.221)		220 VAC	220 VAC	
БУОК-1 СВТ667.11.112 (СВТ667.21.112)		24 VAC	24 VDC	ПЛАСТМАССОВЫЙ
БУОК-1 СВТ667.11.212 (СВТ667.21.212)		220 VAC		
БУОК-1 СВТ667.11.312 (СВТ667.21.312)		24 VAC		
БУОК-1 СВТ667.11.222 (СВТ667.21.222)		220 VAC	220 VAC	
БУОК-4 СВТ1163.41.210	ДО 4	220 VAC	24 VDC	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БУОК-4 СВТ1163.41.310		24 VAC	24 VDC	

БУОК-1 И БУОК-4 ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРИВОДОВ

МОДИФИКАЦИЯ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КЛАПАНОВ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРИВОДА	КОМАНДНЫЙ СИГНАЛ	ТИП КОРПУСА
БУОК-1 СВТ667.12.111 (СВТ667.22.111)	1	24 VAC	24 VDC	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БУОК-1 СВТ667.12.211 (СВТ667.22.211)		220 VAC		
БУОК-1 СВТ667.12.311 (СВТ667.22.311)		24 VAC		

БУОК-1 СВТ667.12.221 (СВТ667.22.221)	ДО 4	220 VAC	220 VAC	ПЛАСТМАССОВЫЙ
БУОК-1 СВТ667.12.112 (СВТ667.22.112)		24 VAC	24 VDC	
БУОК-1 СВТ667.12.212 (СВТ667.22.212)		220 VAC		
БУОК-1 СВТ667.12.312 (СВТ667.22.312)		24 VAC		
БУОК-1 СВТ667.12.222 (СВТ667.22.222)		220 VAC	220 VAC	
БУОК-4 СВТ1163.42.210		220 VAC	24 VDC	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БУОК-4 СВТ1163.42.310		24 VAC	24 VDC	

БУОК-1 И БУОК-4 ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ ПРИВОДОВ

МОДИФИКАЦИЯ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КЛАПАНОВ	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПРИВОДА	КОМАНДНЫЙ СИГНАЛ	ТИП КОРПУСА
БУОК-1 СВТ667.13.111 (СВТ667.21.111)	1	24 VAC	24 VDC	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БУОК-1 СВТ667.13.211 (СВТ667.21.211)		220 VAC		
БУОК-1 СВТ667.13.311 (СВТ667.21.311)		24 VAC		
БУОК-1 СВТ667.13.221 (СВТ667.21.221)		220 VAC	220 VAC	
БУОК-1 СВТ667.13.112 (СВТ667.21.112)		24 VAC	24 VDC	ПЛАСТМАССОВЫЙ

БУОК-1 СВТ667.13.212 (СВТ667.21.212)	ДО 4	220 VAC	220 VAC	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БУОК-1 СВТ667.13.312 (СВТ667.21.312)		24 VAC		
БУОК-1 СВТ667.13.222 (СВТ667.21.222)		220 VAC		
БУОК-4 СВТ1163.43.210		220 VAC	24 VDC	
БУОК-4 СВТ1163.43.310		24 VAC	24 VDC	

МОДИФИКАЦИИ

- БУОК-1 для электромеханических приводов
- БУОК-1 для электромагнитных приводов
- БУОК-1 для реверсивных приводов
- БУОК-4 для электромеханических приводов
- БУОК-4 для электромагнитных приводов
- БУОК-4 для реверсивных приводов